



## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

### 1) Tipologia di apparecchiatura cui si riferisce la dichiarazione

**COSTRUTTORE:** Fronius International GmbH  
 Guenter Fronius-Strasse 1  
 4600 Thalheim bei Wels Austria

**TIPO APPARECCHIATURA:** Dispositivo di conversione statica  
 Dispositivo di interfaccia  
 Protezione di interfaccia

Modello	Versione FW	Numero di fasi	Potenza Nominale [W]	Nota
FRONIUS Primo 3.0-1	PRIMOPS8-2: V1.2.0.7 PRIFIL8ROW: V0.11.6.1 RECERBO: V0.3.23.0 e successive	Monofase	3000	(*)
FRONIUS Primo 3.5-1	PRIMOPS8-2: V1.2.0.7 PRIFIL8ROW: V0.11.6.1 RECERBO: V0.3.23.0 e successive	Monofase	3500	(*)
FRONIUS Primo 3.6-1	PRIMOPS8-2: V1.2.0.7 PRIFIL8ROW: V0.11.6.1 RECERBO: V0.3.23.0 e successive	Monofase	3680	(*)
FRONIUS Primo 4.0-1	PRIMOPS8-2: V1.2.0.7 PRIFIL8ROW: V0.11.6.1 RECERBO: V0.3.23.0 e successive	Monofase	4000	(*)
FRONIUS Primo 4.6-1	PRIMOPS8-2: V1.2.0.7 PRIFIL8ROW: V0.11.6.1 RECERBO: V0.3.23.0 e successive	Monofase	4600	(*)
FRONIUS Primo 5.0-1	PRIMOPS8-2: V1.2.0.7 PRIFIL8ROW: V0.11.6.1 RECERBO: V0.3.23.0 e successive	Monofase	5000	(*)
FRONIUS Primo 5.0-1 AUS	PRIMOPS8-2: V1.2.0.7 PRIFIL8ROW: V0.11.6.1 RECERBO: V0.3.23.0 e successive	Monofase	5000	(*)
FRONIUS Primo 6.0-1	PRIMOPS8-2: V1.2.0.7 PRIFIL8ROW: V0.11.6.1	Monofase	6000	(*)



	RECERBO: V0.3.23.0 e successive			
--	------------------------------------	--	--	--

FRONIUS Primo 8.2-1	PRIMOPS8-2: V1.2.0.7 PRIFIL8ROW: V0.11.6.1 RECERBO: V0.3.23.0 e successive	Monofase	8200	(*)
---------------------	---	----------	------	-----

(\*) NOTA Il dispositivo è in grado di limitare la I<sub>dc</sub> allo 0,5% della corrente nominale

## 2) Riferimenti dei laboratori che hanno eseguito le prove e dei relativi fascicoli di prova:

Fascicoli di prova n° 28118402 003 emessi dal laboratorio TÜV Rheinland Italia S.r.l. accreditamento ACCREDIA N. 1356.

## 3) Dichiarazione di conformità alle prescrizioni CEI 0-21: ed.2019-04

Con la presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto Thomas HERNDLER, codice fiscale 051/3035 residente in Traunsteinblick 3 nel Comune Vorchdorf, in qualità di Manager della produzione della società Fronius International GmbH con sede in Guenter Fronius Strasse 1 Thalheim bei Wels Austria, codice fiscale 0749153.

### DICHIARA

Che gli inverter di propria costruzione di cui al punto 1, sono conformi alle prescrizioni contenute nella norma CEI 0-21: ed.2019-04

Sì attesta inoltre che la produzione delle apparecchiature oggetto di questa dichiarazione avviene in regime di qualità secondo ISO 9001: 2015 (Registration No: 10195232 del 14-02-2019)

*pro. Thomas Herndler, IAS*

Wels, 30/10/2019

Firma (Thomas Herndler)

**Informativa ai sensi dell'art. 13D. Leg. 196/2003:** i dati soprariportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.